N
W
E
S

2Ø 80
Ø 50/40
L=12.0
T5
2Ø 150
Ø 80/40
L=100.3
2Ø 100
L=11.0
47
TK-17
2Ø 100
L=50.0
T8
2Ø 100
L=80.5
2Ø 150
Ø 100/40
L=29.2
T6
2Ø 100
Ø 100/80
L=18.0
2Ø 100
Ø 65/40
L=21.0
TK-16
2Ø 200
Ø 100/65
L=52.0
45
2Ø 65
L=30.6
Г
Ø 80/40
L=58.0
2Ø 70
2Ø 50
L=5.0
2Ø 150
Ø 125/80
L=88.0
32
TK-14
2Ø 100
L=82.5
2Ø 25
L=20.0
Д
2Ø 200
Ø 100/65
L=48.0
2Ø 200
Ø 150/80
L=6.0
2Ø 50
L=3.7
В
2Ø 200
Ø 150/80
L=4.8
Б
2Ø 50
L=0.5
2Ø 50
L=0.5
2Ø 200
Ø 150/80
L=20.6
2Ø 200
Ø 150/80
L=2.0
TK-9
Ø 150/40
L=24.0
2Ø 50
L=7.0
T4
Е
TK-15
2Ø 150
Ø 125/80
L=27.0
2Ø 125
Ø 65/50
L=27.2
TK-11
T9
2Ø 200
Ø 150/80
L=21.0
2Ø 200
2Ø 150
L=50.0
2Ø 80
Ø 40/25
L=59.0
Ø 150/40
L=108.0
2Ø 175
L=21.0
2Ø 125
L=16.0
TK-8
2Ø 100
L=111.0
2Ø 100
2Ø 65
L=22.5
TK-11'
Ø 65/50
L=38.0
2Ø 200
Ø 150/65
L=151.7
2Ø 150
Ø 100/40
L=30.0
T3
2Ø 150
Ø 80/40
L=20.5
2Ø 150
Ø 80/40
L=15.0
2Ø 150
Ø 80/40
L=98.0
T2
TK-7
TK-7"
2Ø 80
Ø 65/40
L=28.0
2Ø 200
Ø 150/65
L=210.4
2Ø 200
Ø 100/80
L=19.5
2Ø 250
Ø 150/65
L=5.0
Котельная №26-29
2Ø 100
Ø 65/32
L=27.0
Ж
T1
А
Д/с (прач.)
Д/с (лит.А)
2Ø 100
Ø 80/40
L=15.7
2Ø 50
Ø 40
L=12.5
2Ø 200
Ø 100/80
L=80.0
2Ø 40
2Ø 32
L=11.0
2Ø 80
Ø 50/40
L=15.0
3
Д/с (лит.В)
2Ø 100
Ø 80/40
L=13.0
T7
27
2Ø 200
Ø 100/80
L=27.0
2Ø 150
Ø100/80
L=100.0
2Ø 100
Ø 100/80
L=53.5
И
2Ø 100
Ø 100/80
L=5.0

улица Дружбы
Грушёвая улица
Вишнёвая улица
улица Шевченко
Советская ул.

9 7 5 47 45 37А 41А 39А 35 37 39 43 29Б 33 31/1 22А 22 32 30/1 30/2 30 41А 41 39 43А 20 18 29 2/37 1/35 33 2/31 1/29 27 2/25 1/23 21 19 12А 12Б 12В 23

Условные обозначения

- Источник
- Потребитель Отопл.
- Потребитель ГВС
- Разветвление
- Тепловая камера
- Задвижка Открыта
- Участок сети отопления Подземная прокладка
- Участок сети отопления Надземная прокладка
- Участок сети горячего водоснабжения Подземная прокладка
- Участок сети горячего водоснабжения Надземная прокладка

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№ до	Подп.	Дата
Выполнил		Майборода Н.А.			
Проверил		Борисов М.Б.			

84.2021.60-ЕП.001.001

Актуализация схемы теплоснабжения Минераловодского городского округа

Схема тепловых сетей от котельной №26-29

Стадия	Лист	Листов
	1	1

М 1:1500

ООО «ЯНЭНЕРГО»